

- Målet er å gjøre rutiner og prosedyrer ved brannevakuering kjent. Avdekke risikoområder og utbedre disse
- Viktig å planlegge hva man ønsker å oppnå og kontrollere ved øvelse
- Utføre og gjennomføre planlagt øvelse til fastsatt tid og sted
- Gjennomgå resultatet og gjøre evaluering av forløpet
- Handle ut fra evalueringen slik at uoverensstemmelser mellom planlagt og erfart evakuering rettes opp



Planlegge øvelsens mål

Å ha en plan og et formål med en brannøvelse er meget viktig. Bruk gjerne tid på å utforme en plan:

- Hva skal starte evakueringen?
 - Manuell melder?
 - Røykprøve?
- Hvem skal ta ansvar under evakuering?
 - Brannvernsleder?
 - Etasjeansvarlige?
- Hvem kontrollerer prosessen?
- Oppdaterte mannskapslister
- Hvem evaluerer resultatet?
- Hvem tar tak i risikoer og utbedringer?

Start av evakuering

En enkel start av brannøvelse kan for eksempel være å utløse en manuell melder med testnøkkel. Dette skal starte evakueringen fra brannalarmsentralen. Dersom brannvesenet er tilkoblet må disse ringes før start av brannalarm.

Ansvarsroller

Det kan være smart å fordele ansvar for evakuering på etasjer eller naturlige fløyer. En person som får ekstra opplæring og ansvar, og sørger for at alle kommer seg ut fra sitt område.

Kontroll

Byggets brannvernleder er typisk personen som starter brannøvelsen, og er også personen som burde kontrollere prosessen.

Evaluering

Ut fra størrelsen på bygget, burde brannøvelsen resultere i et møte hvor gjennomføringen diskuteres. Har man avdekket uventede risikoer er det behov for tiltak.

Eksempel på praktisk gjennomførelse av brannøvelse

Før igangsettelse sjekk om det er overføring til brannvesen, sløkkeanlegg eller noe annet spesielt på anlegget som helst ikke burde startes ukontrollert.

Obs! Ved overføring til brannvesen, ring brannvesenets servicetelefon for å kontrollere overføring ved start av brannøvelsen (1). Ring også tilbake etter øvelsen for å gi beskjed om at øvelsen er over, og kontroller at overføringen er tilbake i "normal".

1. Brannvernleder, eller annen ansvarlig, går til en manuell melder, og starter alarm med testnøkkel. Obs! Start stoppeklokke hvis det er ønsket evakueringstid på bygget.



Aktivering av Esser-type: Skyv opp lokk, sett inn testnøkkel og vri om, rød diode blinker.

Aktivering av Apollo gammel type (venstre): Før nøkkel inn i hull på siden/under. Glasset faller ned og rød diode lyser.

Aktivering av Apollo ny type: Før gaffel inn på undersiden. Ramme faller ned og rød diode lyser.

2. Alarmklokkene/talevarsling vil starte, og evakuering skal begynne.
3. Kontroller at programmerte styringer starter iht programmeringen.
4. Brannvernleder, eller annen ansvarlig, går til oppmøtested og kontrollerer at samtlige har evakuert – samt tiden det tok.
 - a. Dette sjekkes mot mannskapsliste eller lignende.
5. Brannalarmen skal deretter avstilles:
 - a. Kontroller at manuell melder ikke lenger er i alarm ved å vri tilbake testnøkkelen.
 - b. Vri om nøkkel på betjeningspanelet til betjeningsposisjon
 - c. Trykk på "Avstill klokke"
 - d. Trykk og hold inne "Tilbakestill" i 2 sekunder.
 - e. Panelet blir nå tilbakestilt, og "Normal drift" skal vises i displayet.



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-eltek.no

Tlf: +47 32 24 48 00

Faks: +47 32 24 48 01